

PROT. NR. 3931 DEL 04 DIC. 2017

**INFORMATIVA PER I CONSUMATORI AI SENSI DEL d.m. 14/06/2017  
ALL I PARTE A LETTERA B**

**Oggetto:** esito analisi acqua destinata al consumo umano  
Prelievi effettuati in data 14 NOV. 2017  
nel comune di STALETTI

**Risultati Analitici ai sensi del D.L.vo 31/2001:**

**Punto di prelievo** F.P. VIA CONCA D'ORO

conforme

non conforme per \_\_\_\_\_

**Punto di prelievo** F.P. LOCALITÀ CAMILIA ALTA

conforme

non conforme per 16 COLIFORMI A 37°C MPU/100ml

**Punto di prelievo** \_\_\_\_\_

conforme

non conforme per \_\_\_\_\_

**Punto di prelievo** \_\_\_\_\_


conforme

non conforme per \_\_\_\_\_

**Punto di prelievo** \_\_\_\_\_

conforme

non conforme per \_\_\_\_\_



**Il Dirigente Medico**  
**Dr. Francesco Cotricalà**