

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Direttore Dott. Giuseppe BARBIERI

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI AI SENSI DEL D. Lgs 18/2023- ART. 18.

ESITO ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO.

COMUNE DI CATANZARO

DATA PRELIEVO CAMPIONI 15.04.2026

PUNTI DI PRELIEVO

ESITO ANALISI

GIUDIZIO

● -F.P. VIA FONTANA VECCHIA

Non Conforme

NON IDONEO AL CONSUMO UMANO

Parametro: Alluminio 551 µg/L

NOTE: proposta di provvedimento, a tutela della salute pubblica, in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano Comune di Catanzaro (Protocollo Generale n° 56714 del 23/04/2026)

Regione Calabria
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro
Il Direttore U.O.C. SIAN
Dott. Giuseppe BARBIERI

